

1. UMUMIY MA'LUMOT

1.1 Nomi
<i>"Hududgaz" GTF tasarrufidagi gaz to'ldirish inshootlarida bosimni nazorat qilish uchun xavfsizlik klapanlarini xarid qilish.</i>
1.2 Xarid qilish uchun asos va foydalanishdagi asosiy maqsad.
<i>Gaz to'ldirish inshootlarida suyultirilgan gazni texnika, sanoat va yong'in xavfsizligi talablariga roiya etgan sig'implardagi suyultirilgan gazni bosimni nazorat qilish.</i>
1.3 Yangilik haqida ma'lumot (uskunani ishlab chiqarilgan/chiqarilgan yili)
<i>Xavfsizlik klapani 2023 yilda ishlab chiqarilgan bo'lishi. ilgari foydalanilmagan bo'lishi shart</i>
1.4. Ishlab chiqarish/tayyorlash bosqichlari.
<i>Loyiha va ishlab chiqarish ishlab chiqaruvchining normativ - texnik hujjatlari asosida bo'lishi.</i>
1.5. Ishlab chiqarish/tayyorlash uchun hujjatlar
<i>O'zbekiston Respublikasidagi amaldagi xalqaro standartlar bo'yicha, hamda ishlab chiqaruvchining normativ hujjatlari bo'yicha zavod sharoitida ishlab chiqilgan.</i>

2. QO'LLANISH SOHASI

Gaz to'ldirish inshootlarida suyultirilgan gazni texnika, sanoat va yong'in xavfsizligi talablariga roiya etgan sig'implardagi suyultirilgan gazni bosimni nazorat qilishda.

3. EKSPLOATASIYA SHARTLARI

3.1 Eksploatatsiyaning umumiy shartlari
<i>Ish paytida qo'llaniladi</i>
<i>Sig'implar va quvurlardagi xavfsizlikni ta'minlash uchun xavfsizlik klapanlari amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq bo'lishi kerak.</i>
<i>Atrof-muhit harorati: - minus 40 - plus 60.</i>
3.2 Foydalanishda qo'shimcha va maxsus talablar
<i>Kafolat muddati: uskuna ishga tushirilgan kundan boshlab kamida 6 oy</i>
<i>Kafolatlar barcha qismlar va komponentlarni qamrab olishi kerak etkazib berilgan tovarlarning va buyurtmachining iltimosiga binoan amalga oshirilishi kerak kelishilgan muddatda tovarni almashtirish yoki tovarlardagi nuqsonlarni bartaraf etish, Xaridor va eng yuqori sifat va xavfsizlik standartlariga muvofiqligi</i>

4. TYEXNIK TALABLARI.

4.1 Asosiy texnik talablar
<i>Ishchi muhit - GOST 20448-90 bo'yicha suyultirilgan uglevodorod gazi;</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Xavfsizlik klapanining hajmi – DN-51 mm; - Ishchi bosim - 1,6 MPa; - Hisoblangan bosim R rasch - 1,84 MPa; - Sozlamalar bosimi Rn, MPa 1,6 dan 1,84 MPa gacha - Hisoblangan oqim maydoni F- 415 mm; - O'tkazuvchanlik qobiliyati G-4300 kg/ch; - Yopish bosimi- 1,28 dan 1,472 MPa gacha; - To'liq ochilish bosimi - 1,84 dan 2,0 Mpa gacha; - Ulanish turi- Flanesli; - O'lchamlari: - Diametri- 160 mm; - Balandligi-338 mm; - Kengligi-162 mm; - Belgilangan xizmat muddati, 10 yil; - Suyuqlik harorati- -60 S^odan, +80 S^ogacha;
<i>Sinovdan o'tkazilayotgan mahsulotga qo'yiladigan talablar O'zbekiston Respublikasi Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasining 2014-yil 22-yanvardagi buyrug'i bilan tasdiqlangan "O'zbekiston</i>

Respublikasi gaz tarmog'ida xavfsizlik qoidalarini talablariga muvofiq bo'lishi kerak. 13-son (bundan buyon matnda Qoidalar deb yuritiladi).	
Mahsulotga quyidagi hujjatlar ilova qilinishi lozim	<ul style="list-style-type: none"> • O'zbek va rus tilida • foydalanish qo'llanmalari; • Tekshirish usuli; • Ishlab chiqaruvchi korxonaning dastlabki tekshiruv; • Muvofiqlik sertifikat;
Qo'shimcha talablar	<ul style="list-style-type: none"> • Uskunani o'rnatib ishga tushirish ishlarini to'liq bajarish; • Xodimlarni o'qitish;
4.2-kichik bo'lim Asosiy texnik, iqtisodiy va ekspluatatsion ko'rsatkichlar	
Hisoblangan xizmat muddati kamida 6 oy	
4.3 Tashqi muhait omillari ta'sir etganda barqarorlik va parametrlarga qo'yiladigan talablar.	
<i>Mahsulot va alohida elementlar qish va yoz sharoitiga chidamli himoyaga ega bo'lishi.</i>	

5 TOPSHIRISH VA QABUL QILISH QOIDALARI TALABLARI.

5.1. Topshirish va qabul qilishga qo'yiladigan tartibi
<i>Uskunalar miqdor va sifat jihatidan qabul qilish buyurtmachining omborida quyidagi ko'rsatmalarga muvofiq amalga oshiriladi:</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanoatda texnik maqsadlar uchun mahsulotlar va iste'mol tovarlarini miqdor bo'yicha qabul qilish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga; 2. Sanoatda texnik maqsadlarda mahsulotlar va iste'mol tovarlarini sifat bo'yicha qabul qilish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga;

6. TASHISHGA QO'YILADIGAN TALABLARI

<i>Uskunalar usti yopiq barcha turdagi transport vositalarida amaldagi yuklarni tashish qoidalariga rioya etgan holda tashish</i>

7. SAQLASHGA QO'YILADIGAN TALABLARI

<i>Ishlab chiqaruvchi standartlari va normativ – texnik hujjatlariga muvofiq.</i>

13. MIQDORIGA, KOMPLYEKTASIYASIGA, YETKAZIB BERISH JOYIGA VA MUDDATI (DAVRIYLIGI)GA QO'YILADIGAN TALABLAR

<i>Yetkazib berish muddati – shartnoma shartlari bo'yicha kamida 10 kalendar kuni.</i>
--

Suyultirilgan gaz ta'minoti ob'ektlaridan samarali foydalanish boshqarmasi boshlig'i



S.Karimov