

**TASDIQLAYMAN**  
**“Hududgaz Buxoro” GTF**  
**direktori birinchi o‘rinbosari**  
**bosh muhandis**

**A. Nasretdinov**

“ ” \_\_\_\_\_ **2024 yil**

**“Hududgaz Buxoro” gaz ta`minoti filiali tasarrufidagi gaz to‘ldirish shaxobchalariga yong‘in xavfsizligi talablarini bajarish maqsadida suv xavzalaridan suv so‘ruvchi uskuna (*momonomna*) xarid qilish bo‘yicha**

**TEXNIK TOPSHIRIQ**

**Buxoro 2024 yil.**

## UMUMIY MA'LUMOTLAR

Bo'lim/qism	Nomi
<b>1-Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar.</b>	
1.1-qism	“Hududgaz Buxoro” gaz ta'minoti filiali tasarrufidagi gaz to'ldirish shaxobchalarida yong'in xavfsizligi talablarini bajarish maqsadi jami 3 dona suv xavzalaridan suv so'ruvchi uskuna ( <i>momonomna</i> ) xarid qilish bo'yicha
1.2-qism	Jamiyat tizimidagi “Hududgaz Buxoro” GTFga qarashli gaz to'ldirish shaxobchalarida suv so'ruvchi uskuna ( <i>keyingi o'rinlarda - momonomna</i> ) zahirasini yaratish hamda birlamchi yong'in xavfsizligi talablarini bajarish.
1.3-qism	Motopompa 2023-2024 yilda ishlab chiqarilgan yangi bo'lishi.
1.4-qism	Motopompa amaldagi me'yoriy hujjatlarga asosan zavod sharoitida ishlab chiqilgan bo'lishi.
1.5-qism	Motopompa 2023 yilda ishlab chiqaruvchi/yetkazib beruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan amaldagi normativ-texnik hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan bo'lishi.
<b>2-Bo'lim. Qo'llanish sohasi.</b>	
2.1-qism	Motopompa elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar bo'lganda gaz to'ldirish shaxobchalariga yong'inni o'chirishda foydalaniladi.
<b>3-Bo'lim. Foydalanish shartlari.</b>	
3.1-qism	<p>Matopompa ishlash muddati kamida 24 oy bo'lishi, ishlab chiqaruvchining aybi bilan ishlash muddati oxirigacha ishlamaganda motopompalar bepul almashtirilishi yoki qo'shimcha pul to'lashiga doir kafolat shartlari ularni ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan kelishish shart. Moopompalarlarni sotib olayotganda ishlab chiqaruvchidan uskunadan foydalanish yo'riqnoma (qo'llanma)sini talab qilish va unda quyidagilar ko'rsatilgan bo'lishi kerak: <i>Jumladan jami 3 ta komplekt.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quvvati – 700 l/sek;</li> <li>- Potrubka – D – 50 mm;</li> <li>- Suv xaydash uzoqligi – 25 m;</li> <li>- Suv tortib olish masovasi – 8 m;</li> <li>- Uskuna og'irligi – 51.</li> </ul>
3.2-qism	Motopompalardan foydalanish muddati kamida 2 yil bo'lishi.
<b>4-Bo'lim. Topshirish va qabul qilish qoidalariga qo'yiladigan talablar.</b>	
4.1-qism	Motopompalar topshirish va qabul qilish ishlari amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshirish.
<b>5-Bo'lim. Transportirovkaga qo'yiladigan talablar.</b>	
5.1-qism	Motopompalarni transportirovka qilish ishlari amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asosan tegishli avtotransport vositalarida tashish va 3 ish kunida o'rnatilgan tartibda topshirilishi ta'minlansin.
<b>6-Bo'lim. Saqlashga qo'yiladigan talablar</b>	

6.1-qism	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlari va standartlariga asosan.
	<b>7-Bo'lim. Kafolat doirasi va / yoki muddatiga qo'yiladigan talablar.</b>
7.1-qism	Yetkazib beruvchi tashkilot zavodda ishlab chiqilgan sifatli motopompa yetkazib berishi yoki zavodning mas'ul xodimi orqali quyidagilarga kafolat berishi kerak, jumladan, foydalanishga topshirilgan kundan boshlab motopompalar uchun 2 yil kafolat muddatini belgilash va foydalanish uchun kafolat muddati tasdiqlangan holda bo'lish shart.
	<b>8-Bo'lim. Ekologik va sanitar talablar.</b>
8.1-qism	Amaldagi ekologik va sanitar me'yorlari va talablariga asosan
	<b>9-Bo'lim. Xavfsizlikga qo'yiladigan talablar.</b>
9.1-qism	Amaldagi texnika va sanoat havfsizligi qoidalari hamda me'yoriy talablariga asosan
	<b>10-Bo'lim. Yetkazib berish hududlari.</b>
10.1-qism	Texnik shartning 3 bo'limining 3.1 qismiga asosan ko'rsatilgan motopompa quydagi hududlarga ishlab chiqaruvchi tomonidan 10 kalendar kunida yetkazib berilishi kerak.

SGYMIFT va M bo'limi boshlig'i:



A.Rasulov