



**“TASDIQLAYMAN”**

**“Hududgazta'minot” AJ  
Boshqaruv raisi o‘rinbosari,  
komissiya raisi o‘rinbosari**

*T. Turdiyev* T. Turdiyev

“ 10 ” 02 2023 yil

**“Hududgazta'minot” AJ ehtiyojlari uchun  
“Polilen” izolyatsiya materiallarni xarid qilish bo‘yicha  
TEXNIK TOPSHIRIQ**

## UMUMIY MA'LUMOTLAR

Bo'lim /qism	Nomi
	<b>1-Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar.</b>
1.1-qism	“Polilen” izolyatsiya materiallarni xarid qilish. “Polilen” izolyatsiya materiallarning tonna/komplekti quyidagilardan iborat: - polietilen lentasi “UZ-POLILEN” – 1 tn; polietilen obyortkasi “POLILEN-OB” – 1 tn; - praymer “NK-50” - 200 litr.
1.2-qism	Jamiyatning “Yangi qurilish” hamda “Gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish” bo'yicha manzilli dasturlari ijrosi.
1.3-qism	“Polilen” izolyatsiya materiallarning tn/k-ti amaldagi me'yoriy hujjatlariga asosan zavod sharoitida ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
1.4-qism	“Polilen” izolyatsiya materiallarning tonna/komplekti ishlab chiqaruvchi/etkazib beruvchi tashkilotlarning amaldagi normativ-me'yoriy hujjatlariga asosan ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.
	<b>2-Bo'lim. Qo'llanish sohasi.</b>
2.1-qism	Quriladigan ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy soha ob'ektlari va sanoat korxonalariga quriladigan tashqi (yuqori, o'rta va past bosimli) yer osti tabiiy gaz tarmoqlarini izolyatsiya qilish uchun.
	<b>3-Bo'lim. Foydalanish shartlari.</b>
3.1-qism	“Polilen” izolyatsiya materiallarning muvofiqlik sertifikatini, namuna sinovi bayoni va ishlab chiqarishni tekshirish dalolatnomasi bo'lishi.
	<b>4-Bo'lim. Texnik talablar.</b>
4.1-qism	Polietilen lentasi “UZ-POLILEN” - rangi qora, umumiy qalinligi $0,65 \pm 0,05$ mm, lentaning rulondagi kengligi $450 \pm 5$ mm, polietilen asosi qalinligi $0,4 \pm 0,03$ mm, lentaning rulondagi uzunligi 170 metr.
4.2-qism	Polietilen obyortkasi “POLILEN-OB” - rangi qora, umumiy qalinligi $0,65 \pm 0,05$ mm, obyortkaning rulondagi kengligi $450 \pm 5$ mm, polietilen asosi qalinligi $0,5 \pm 0,05$ mm, obyortkaning rulondagi uzunligi 170 metr.
4.3-qism	Praymer “NK-50” – begona qo'shimchalarsiz qora rangli suyuq massa, 20*Sda shartli yopishqoqlik $25 \pm 5$ min. 20*Sda po'lat yuzasiga yopishqoqli 30 N/sm, quruq qoldiq 22%dan kam emas.
	<b>5-Bo'lim. Topshirish va qabul qilish qoidalariga quyiladigan talablar.</b>
5.1-qism	“Polilen” izolyatsiya materiallarning tn/k-t topshirish va qabul qilish ishlari amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda, qoida va yo'riqnomalarga muvofiq.
	<b>6-Bo'lim. Transportirovkaga quyiladigan talablar.</b>
6.1-qism	“Polilen” izolyatsiya materiallarning tn/k-t transportirovka qilish ishlari amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asosan.
	<b>7-Bo'lim. Saqlashga quyiladigan talablar.</b>
7.1-qism	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlari va standartlariga asosan.
	<b>8-Bo'lim. Kafolat doirasi va / yoki muddatiga quyiladigan talablar.</b>
8.1-qism	Yetkazib beruvchi tashkilot zavodda ishlab chiqilgan sifatli tovarni yetkazib berishi yoki zavodning mas'ul xodimi orqali quyidagilarga kafolat berishi kerak, jumladan, tovarni yetkazib berilgan kundan boshlab 1 yil kafolat muddatini belgilash.
	<b>9-Bo'lim. Ekologik va sanitar talablar.</b>
9.1-qism	Amaldagi ekologik va sanitar me'yorlari va talablariga muvofiq.
	<b>10-Bo'lim. Xavfsizlikga quyiladigan talablar.</b>
10.1-qism	Amaldagi texnika va sanoat xavfsizligi qoidalari hamda me'yoriy talablariga muvofiq.

**Ishlab chiqilgan:**

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi bosh mutahassisi



A. Garriyev

**Kelishilgan:**

Qurilish va ta'mirlash boshqarmasi boshlig'i



B. Raxmanov