

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Резервуар для хранения тяжёлого остатка СУГ объёмом 10 м³ для газонаполнительных пунктов.</i>
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения резервуаров
<i>Производственная необходимость резервуара, хранения остатков сжиженного газов газонаполнительных пунктов.</i>
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска резервуара)
<i>Поставляемый товар должен быть новым товаром, не ранее 2024 года изготовления (который не был в употреблении, не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).</i>
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
<i>Резервуар должен быть изготовлен в заводских условиях, в соответствии с действующими нормативными документами.</i>
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
<i>Резервуар должен быть изготовлен в соответствие с действующими нормативными документами. Разработанной изготовителем/поставщиком.</i>

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Резервуар применяются для хранения тяжёлого остатка СУГ сливаемого из бытовых газовых баллонов на газонаполнительных пунктах</i>

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
<i>В процессе эксплуатации применяются:</i> - Резервуар в соответствии с действующими нормативными документами; <i>Температура окружающего воздуха:</i> - минус 30 – плюс 60.
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
<i>Гарантийный срок: не менее 5 лет с момента ввода оборудования в эксплуатацию.</i> <i>Гарантийные обязательства должны покрывать все узлы и компоненты поставляемого товара и по требованию Заказчика должна быть произведена замена товара либо устранение недостатков товара в сроки, согласованные с Заказчиком и соответствие самым высоким стандартам качества и безопасности.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные технические требования	
Рабочая среда –тяжёлые остатки сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-90;	
Объём резервуара	10 м ³
Наполнения резервуара	85 % по ШНК 2.04.08-13
Уровнемер	процентный
Давления	1,6 МПа
Температура жидкости	от -60 С ⁰ , до +50 С ⁰
Эксплуатация резервуара	Не менее 20 лет
Технические характеристики поставляемых резервуаров должны быть не уступающими или превосходящими по качеству вышеуказанных параметров.	
Требования к резервуару, должны соответствовать требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве Республики Узбекистан», утвержденных	

приказом Государственного Комитета промышленной безопасности Республики Узбекистан от 22 января 2014г. № 13 (далее – Правила).

К товару должен быть приложен следующая документация	• Формуляр на русском языке; • Паспорт оборудования; • Первичная поверка завода изготовителя; • Сертификат соответствия; • Сертификат происхождения.
Дополнительное требование	• Шеф –монтаж; • Пуско-наладка; • Другие сопутствующие услуги.

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Расчетный срок службы не менее - 20 лет.

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Изготовитель должен гарантировать надежность работы резервуара, при условии соблюдения режима эксплуатации, указанного в инструкции изготовителя.

Подраздел 4.4 Требования к материалам

Материальное исполнение резервуара должно обеспечивать нормативную стойкость к рабочей среде при указанных условиях эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приёмки.

Приемка резервуара по количеству и качеству производится на складе заказчика в соответствии со следующими инструкциями:

- 1. Инструкция о порядке и приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству;*
- 2. Инструкция о порядке и приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству;*

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Устройства следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно стандартам и нормативно-техническим документам завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен поставить качественный товар от завода изготовителя или его официального представителя и гарантировать: срок действия гарантии на поставляемый товар не менее 7 лет с момента поставки или 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, в случае выхода из строя произвести замену на свой счет в указанной заказчиком срок.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требование к экологическим, санитарным нормам и требованиям РУз.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Изделия должны соответствовать нормам и требованиям безопасности действующим в РУз.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставке подлежат иланги для СУГ, общее количество – 2 шт.

Комплектность резервуаров указывается в технической документации изготовителя (вся техническая документация входит в комплект поставки).

Грузополучатель и место поставки оборудования в количестве 3 шт:

1. ФГС «Hududgaz Namangan» Наманганская область – 3 шт.

Адрес: г. Наманган, улица Навои, 39.

2. Срок поставки – не позднее 30 дней после оплаты по условиям договора.