

TASDIQLAYMAN
“Hududgazta’minot” AJ
Boshqaruv raisi
o‘rinbosari-bosh muhandis



T.J.Turdiyev

31.05.2023 yil

**“Hududgaz” gaz ta’minoti filiallari tasarrufidagi gaz to’ldirish inshootlarini
moddiy-texnik bazasini mustaxkamlash maqsadida harid qilish bo’yicha
Texnik topshiriq**

Tashkent shahri
2023 yil

1. Umumiy ma'lumot

1.1 Nomi
<i>Gaz to'ldirish inshootlarining moddiy-texnik bazasini mustaxkamlash maqsadida, D - 50, D - 40, D - 32, D - 25, D-20 va D-15 mmli zulfinlar (sharovoy kran).</i>
1.2 Zulfinlar (sharovoy kran) harid qilish uchun asos va foydalanishdagi asosiy maqsad.
<i>"Hududgaz" GTFlar tasarrufidagi gaz to'ldirish inshootlarida aholi iste'molchilarini suyultirilgan gaz ta'minotidan uzilib qolish holatlarini oldini olish.</i>
1.3 Zulfinlar (sharovoy kran)ga qo'yiladigan asosiy talablar
<i>Xarid qilinadigan zulfinlar (sharovoy kran) 2023 yilda ishlab chiqilgan bo'lishi, qayta ta'mirlangan bo'lmashligi va avvallari foydalanilmagan hamda iste'mol xususiyatlari tiklanmagan bo'lishi shart.</i>
1.4 Ishlab chiqarish
<i>Xarid qilinadigan zulfinlar barcha komplektatsiyasi va jixozlari amaldagi GOST va normativ xujjatlari talablariga mos kelishi kerak.</i>
1.5. Ishlab chiqarish/tayyorlash uchun hujjatlar
<i>Xarid qilinadigan zulfin (sharovoy kran)lar talab etilayotgan normativ xuquqiy xujjatlar talablariga mos kelishi, yong'in, sanoat va xavfsizlik talablariga mos kelishi kerak..</i>

2. Qo'llanish sohasi

<i>Xarid qilinadigan zulfin (sharovoy kran)lar gaz to'ldirish inshootlarida suyultirilgan gaz va bug' xarakatlanadigan quvurlarni, sig'imlarning quvurlarga, xavfsizlik klapanlari va kompressor va nasos jixozlarining quvurlarga ulash qismiga talab etiladi.</i>

3. Foydalanish shartlari

3.1 zulfin (sharovoy kran)lardan umumiy foydalanish shartlari.	
Ekspluatatsiya jarayonida yuqori bosim ostida sultirilgan gaz xarakati va saqlashda qo‘llaniladi;	
-Ishlab chikarish jarayonida,	
- D - 50 mm;	D-20 mm;
- Ishchi bosim - 1,6 MPa;	Ishchi bosim - 1,6 MPa;
- Sinov bosimi – 2,5 MPa;	Sinov bosimi - 2,5 MPa;
- D - 40 mm;	D-15 mm;
- Ishchi bosim - 1,6 MPa;	Ishchi bosim - 1,6 MPa;
- Sinov bosimi – 2,5 MPa;	Sinov bosimi - 2,5 MPa;
- D - 32 mm;	
- Ishchi bosim - 1,6 MPa;	
- Sinov bosimi – 2,5 MPa;	
- D - 25 mm;	
- Ishchi bosim - 1,6 MPa;	
- Sinov bosimi – 2,5 MPa;	
Yillning xar qaysi faslida, xavo xaroratining -25 dan +50gacha ishlash paytida.	
3.2 Foydalanishda qo‘shimcha va maxsus talalblar	
Ishlab chiqarish jarayonida servis xizmati, servis xizmatining kafolat muddati 24 oydan kam bo‘lmagan, kafolat vaqtida nosozliklar yuzaga kelganda olingan	

maxsulotni ta'mirlash yoki almashtirib berish, zulfinlar amaldagi normativ xujjatlar talabiga mos kelishi shart.
--

4. Texnik talablari.

4.1 Asosiy texnik talablar

Zulfinlar ekspluatatsiya shartlaridagi shartlarga to'liq javob berishi kerak. Shuningdek talablar bo'yicha sertifikatiga ega bo'lishi kerak.

5. Topshirish va qabul qilish qoidalariga qo'yiladigan talablar

5.1. Topshirish va qabul qilish tartibi

Zulfinlar (sharovoy kran) topshirish va qabul qilish dalolatnomalari asosida qabul qilinadi.
--

15. Soniga, komplektatsiyasiga, yetkazib berish joyiga va muddatiga (davriyligiga) qo'yiladigan talablar

<i>Gaz to'ldirish inshootlarining moddiy-texnik bazasini mustaxkamlash maqsadida, D - 50 mm, D - 40 mm, D - 32, D - 25 mm, D-20mm va D-15mmli zulfinlar(sharovoy kran) yetkazib beriladi.</i> <i>Zulfinlar(sharovoy kran) to'liqligi ishlab chiqaruvchining texnik hujjatlarida ko'rsatilgan (barcha texnik hujjatlar yetkazib berish to'plamiga kiritilgan) bo'lishi lozim.</i> <i>Yetakzib berish muddati – shartnoma shartlari bo'yicha to'lov amalga oshirilgandan keyin kamida 10 kalendar kuni.</i>
--

Suyultirilgan gaz ta'minoti ob'ektlaridan samarali foydalanish boshqarmasi boshlig'i



S.Karimov