

ТАСДИҚЛАЙМАН
“Ҳудудгазта`минот” АЖ
Бошқарув раиси ўринбосари



Т.Ж.Турдиев
17.03.2025 йил

“Ҳудудгаз Тошкент” ГТФ тасарруфидаги Бўстонлик газ
тўлдириш иншоотига 1 дона электрон автотарози
ҳарид қилиш бўйича
Техник топшириқ

Ташкент шаҳри
2025 й.

1. Умумий маълумот

1.1 Номи
Газ тўлдириш иншоотида автоцистернадаги суюлтирилган газ ҳажмини электрон автотарозида ўлчаш
1.2 Электрон автотарозини харид қилиш учун асос ва фойдаланишдаги асосий мақсад.
“Худудгаз Тошкент” ГТФнинг 11.03.2025 йилдаги №38-01-14/1842–сон хатига асосан, ишлаб чиқарувчи корхоналардан келаётган автотранспорт воситаларидаги суюлтирилган газ миқдорини аниқлаш, махсус дастур орқали он-лайн тарзда кузатиб бориш.
1.3 Янгилик ҳақида маълумот (ускунани ишлаб чиқарилган/чиқарилган йили)
Ўлчов мосламаси янги ва илгари ишлатилмаган, 2025 йилда ишлаб чиқарилган бўлиши керак.
1.4. Ишлаб чиқариш/тайёрлаш босқичлари.
Лойиҳа ва ишлаб чиқариш ҳамда ишлаб чиқарувчининг норматив техник ҳужжатлари бўйича

2. Қўлланиш соҳаси

Ишлаб чиқарувчи корхоналардан келаётган автотранспорт воситаларидаги суюлтирилган газ миқдорини электрон автотарозида аниқлаш

3. Эксплуатация шартлари

3.1 Эксплуатациянинг умумий шартлари.
Ишлаб чиқарувчи корхоналардан келаётган автотранспорт воситаларидаги суюлтирилган газ миқдорини электрон автотарозида ўлчаш учун ўрнатиш. Ўлчов воситалари ГОСТ 15150-69 бўйича Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилоятининг иқлим зонаси шароитида ишончли ишлаши керак.
3.2 Фойдаланишда қўшимча ва махсус талаблар
Кафолат муддати: жиҳоз фойдаланишга топширилган кундан бошлаб камида 5 йил. Кафолат мажбурияти жиҳозни барча қисмлари ва компонентларини ўз ичига олган бўлиши, энг юқори сифат ва хавфсизлик стандартлари талабларига мувофиқ ҳамда буюртмачи талаби бўйича келишилган ҳолда жиҳозни алмаштириш ёки нуқсонларни белгиланган муддатларда бартараф этиш лозим.

4. Техник талаблари.

4.1 Асосий техник талаблар	
- Максимал юк (нагрузка)	80 тн;
- Минимал юк (нагрузка)	600 кг
- Битта платформадаги энг юқори юк	10 тн
- Тарозиларнинг ўртача ўтказувчанлиги, гача	100 авто/суткасига
- Бўлиниш қиймати	20 кг
- Юкни қабул қилиш қурилмасидаги платформалар сони	8 дона
- Ҳар бир тортиш платформасининг	4000 мм

узунлиги - Юк машинаси тарозиларининг узунлиги	16000 мм
Ишлаш ҳарорати оралиғи: юкни қабул қилувчи қурилма учун рақамли дисплей ва компьютер учун	-30...+70°C -10...+40°C
Тарозиларни бир фазали ўзгарувчан ток тармоғидан электр қуввати билан таъминлаш: Кучланиши Частотаси Қувват истеъмоли, ортиқ эмас	220+22-33 Вольт 50±2 Гц 100 В*А
24 соат ичида тарозиларни ўрнатиш ва ишга тушириш Кафолат: электрон ускуналарга (тензодатчик, ўлчов индикатори, бирлаштириш қутиси) - 5 йил, платформага (ГПУ рамаси) - 10 йил; Ўрнатиш: - этказиб бериш, монтаж ишларини назорат қилиш, шу жумладан: - масштабли пойдеворнинг қурилиш-монтаж ишларини техник назорат қилиш; - кўтарувчи платформани созлаш - созлаш, калибрлаш, тарозиларни “Ўзстандарт” агентлигининг давлат текиширувчисининг давлат штамп, Фойдаланиш йўриқномаси ва тарози паспорти остида тақдим этиш. Товар белгисига техник ва кафолатли хизмат кўрсатиш 5 йил	
Маҳсулотга қуйидаги хужжатлар илова қилиниши керак	• Ўзбек ва рус тилидаги • • фойдаланиш қўлланмаси; • Текшириш усули • Ишлаб чиқарувчи корхонанинг дастлабки текишируви; • Қадоқлаш рўйхати • Мувофиқлик сертификати; • Келиб чиқиш сертификати.
Қўшимча талаб	• ўрнатиш; • ишга тушириш; • ходимларни ўқитиш; • Бошқа тегишли хизматлар.
4.2 Асосий техник-иқтисодий ва эксплуатация талаблари	
Ҳисобланган хизмат муддати камида - 5 йил.	
4.3. Ишончлиликка талаблар	
Ишлаб чиқарувчи йўриқномасида кўрсатилган иш режимида риоя қилган ҳолда, сиғимнинг ишончли ишлашини кафолатлаши керак.	
4.5. Материалларга талаблар	
Плиталарга ўрнатиш учун таглик рама Платформа модуллари ва маҳкамлагичлар тўплами Кучланиш ўлчагич аналог сенсорлари тўплами Сигнал кабелли кўрсаткичли 30 м.	
4.6. Маркировкага қўйиладиган талаблар	
Ишлаб чиқарувчининг маҳсулот ёрлиғи қуйидаги маълумотларни ўз	

ичига олиши керак:

- ишлаб чиқарувчининг товар белгиси;
- қурилманинг тури ва версияси;
- завод рақами;
- ишлаб чиқарилган сана;
- ўлчов диапазони;
- ГОСТ ва халқаро стандартларга мувофиқ ҳимоя даражаси.

4.7. Ўлчамлари ва қадоқлашга қўйиладиган талаблар

Қадоқлаш жойларининг ўлчамлари автомобил ёки темир йўл орқали тўсиқсиз ташиш имкониятини таъминлаши керак.

Маҳсулотнинг қадоқланиши об-ҳаво ёгингарчиликларига чидамли бўлиши керак.

5 Топпириш ва қабул қилиш қоидалари талаблари.

5.1. Топпириш ва қабул қилишга қўйиладиган тартиби

Қурилмани миқдор ва сифат жиҳатидан қабул қилиш буюртмачининг омборида қуйидаги кўрсатмаларга мувофиқ амалга оширилади:

1. Саноатда техник мақсадлар учун маҳсулотлар ва истеъмол товарларини миқдор бўйича қабул қилиш тартиби тўғрисидаги йўриқнома;
2. Саноатда техник мақсадларда маҳсулотлар ва истеъмол товарларини сифати бўйича қабул қилиш тартиби тўғрисидаги йўриқнома;

6. Ташишга қўйиладиган талаблари

Қурилмаларни усти ёпиқ барча турдаги транспорт воситаларида амалдаги юкларни ташиш қоидаларига риоя этган ҳолда ташиш лозим.

7. Сақлашга қўйиладиган талаблари

Ишлаб чиқарувчи стандартлари ва норматив - техник ҳужжатларига мувофиқ.

8. Муддатида ва ҳажми бўйича кафолатга қўйиладиган талаблари

Етказиб берувчи ишлаб чиқарувчи ёки унинг расмий вакилидан олинган сифатли маҳсулотни кафолатли етказиб бериши керак. Етказиб берилган маҳсулот учун кафолат муддати етказиб берилган кундан бошлаб камида 24 ой ёки фойдаланишга топширилган кундан бошлаб 24 ой муддатда ишдан чиққан тақдирда, буюртмачи белгилаган муддатда етказиб берувчи ўз маблағлари ҳисобидан алмаштиради.

9. Таъмирлаш - яроқликка қўйиладиган талаблар

Етказиб берилган маҳсулотни таъмирлаш - яроқлик ишларини бажариш учун қулай ва барча элементларига кира олиш имконияти билан таъмирланиши керак.

10. Хизмат кўрсатишга қўйиладиган талаблар

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида хизмат кўрсатиш маркази мавжудлиги.

11. Экологик ва Санитар талаблар

Ўзбекистон Республикасининг экология, санитария нормалари ва талаблари бўйича қўйиладиган талаб.

12. Хавфсизликка қўйиладиган талаблар

Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган нормалар ва хавфсизлик талабларига электрон автотарози жавоб бериши керак.

15. Миқдориға, комплектациясига, етказиб бериш жойига ва муддатига (даврийлигига) қўйиладиган талаблар

Етказиб бериш шарти 1 комплект электрон автотарози.

Электрон автотарози комплекти ишлаб чиқарувчининг техник хужжатларида кўрсатилган (барча техник хужжатлар етказиб бериш тўпламига киритилган) бўлиши лозим.

Манзил Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Спорт кўчаси 37а - уй
“Худудгаз Тошкент” ГТФ

Етказиб бериш муддати - шартнома шартлари бўйича тўлов амалга оширилгандан кейин камида 20 календар куни.

Суюлтирилган газ иншоотларини
ишлатиш бошқармаси бошлиғи в.в.б



У.Аҳмедов

