

“TASDIQLAYMAN”
“Hudugazta’mnot” AJ
Boshqaruv raisining
o‘rinbosari- bosh muxandis,



_____ T. Turdiyev

15.10.2024 yil

“Hudugaz” GTFlar tasarrufidagi gaz to‘ldirish inshootlariga elektr
ta’mnoti zaxirasini yaratish uchun dizelgeneratorlarni xarid qilish
bo‘yicha

TEXNIK TOPSHIRIQ

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Bo'lim/qism	Nomi												
1-Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar.													
1.2-qism	Jamiyat tizimidagi "Hududgaz" gaz ta'minoti filiallariga qarashli gaz to'ldirish inshootlarida elektr ta'minotini uzluksiz ta'minlash.												
1.3-qism	Dezelgeneratorlar 2024 yilda ishlab chiqarilgan yangi bo'lishi.												
1.4-qism	Dezelgeneratorlar amaldagi me'yoriy hujjatlarga asosan zavod sharoitida ishlab chiqilgan bo'lishi.												
1.5-qism	Dezelgeneratorlar 2024 yilda ishlab chiqaruvchi/yetkazib beruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan amaldagi normativ-texnik hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan bo'lishi.												
2-Bo'lim. Qo'llanish sohasi.													
2.1-qism	Dezelgeneratorlar soz holatda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar bo'lganda foydalanilishini ta'minlash												
3-Bo'lim. Foydalanish shartlari.													
3.1-qism	<p>Dezelgeneratorlar ishslash muddati kamida 24 oy bo'lishi, ishlab chiqaruvchining aybi bilan ishslash muddati oxirigacha ishlamaganda dezelgeneratorlar bepul almashtirilishi yoki qo'shimcha pul to'lashiga doir kafolat shartlari ularni ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan kelishish shart. Dezegeneratorlarni sotib olayotganda ishlab chiqaruvchidan uskunadan foydalanish yo'riqnomalar (qo'llanma)sini talab qilish va unda quyidagilar ko'rsatilgan bo'lishi kerak:</p> <p><i>quydagagi talablar bo'lishi kerak:</i></p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Maksimal kuchlanishi</td> <td>- 110 kVt;</td> </tr> <tr> <td>O'rtacha kuchlanish</td> <td>- 100 kVt;</td> </tr> <tr> <td>Chiqish kuchlanishi</td> <td>- V 180;</td> </tr> <tr> <td>Yoqilg'i sarfi</td> <td>- 20 l/soat;</td> </tr> <tr> <td>Yoqib o'chirish</td> <td>- elektron;</td> </tr> <tr> <td>Faza soni</td> <td>- 3 faza.</td> </tr> </table>	Maksimal kuchlanishi	- 110 kVt;	O'rtacha kuchlanish	- 100 kVt;	Chiqish kuchlanishi	- V 180;	Yoqilg'i sarfi	- 20 l/soat;	Yoqib o'chirish	- elektron;	Faza soni	- 3 faza.
Maksimal kuchlanishi	- 110 kVt;												
O'rtacha kuchlanish	- 100 kVt;												
Chiqish kuchlanishi	- V 180;												
Yoqilg'i sarfi	- 20 l/soat;												
Yoqib o'chirish	- elektron;												
Faza soni	- 3 faza.												
3.2-qism	Dezelgeneratorlar foydalanish muddati kamida 2 yil bo'lishi.												
4-Bo'lim. Topshirish va qabul qilish qoidalariga qo'yiladigan talablar.													
4.1-qism	Dezelgeneratorlar topshirish va qabul qilish ishlari amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshirish												
5-Bo'lim. Transportirovkaga qo'yiladigan talablar.													
5.1-qism	Dezelgeneratorlarni transportirovka qilish ishlari amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asosan tegishli avtotransport vositalarida tashish va 3 ish kunida o'rnatilgan tartibda topshirilishi ta'minlansin.												
6-Bo'lim. Saqlashga qo'yiladigan talablar													
6.1-qism	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlari va standartlariga asosan.												
7-Bo'lim. Kafolat doirasi va / yoki muddatiga qo'yiladigan talablar.													
7.1-qism	Yetkazib beruvchi tashkilot zavodda ishlab chiqilgan sifatli dizelgeneratorini yetkazib berishi yoki zavodning mas'ul xodimi orqali quyidagilarga kafolat												

	berishi kerak, jumladan, foydalanishga topshirilgan kunidan boshlab dezelgeneratorlar uchun 2 yil kafolat muddatini belgilash va foydalanish uchun kafolat muddati tasdiqlangan holda bo`lish shart.
	8-Bo`lim. Ekologik va sanitар talablar.
8.1-qism	Amaldagi ekologik va sanitар me`yorlari va talablariga asosan 9-Bo`lim. Xavfsizlikga qo`yiladigan talablar.
9.1-qism	Amaldagi texnika va sanoat havfsizligi qoidalari hamda me`yoriy talablariga asosan 10-Bo`lim. Yetkazib berish hududlari.
10.1-qism	Texnik shartning 3 bo`limining 3.1 qismiga asosan ko`rsatilgan dizelgeneratorlar quydagi hududlarga ishlab chiqaruuvchi tomonidan 45 kalendar kunida yetkazib berilishi kerak: 100 kVt kuchlanishdagi uskunalar jami soni Jamiyat tomonidan taqdim etilgan xarid bo`yicha buyurtmada ko`rsatiladi.

Suyultirilgan gaz inshoatlarini
ishlatish boshqarmasi boshlig`i



S. Karimov

Ijrochi: X. Raxmonov
Tel: 71 – 281 -16-85 (2-79)