

“TASDIQLAYMAN”
“Hududgazta’minot” AJ
Boshqaruv raisining
o‘rinbosari- bosh muxandis,



_____**T. Turdiyev**

15.10.2024 yil

**“Hududgaz” GTFlar tasarrufidagi gaz to‘ldirish inshootlariga elektr
ta’minoti zaxirasini yaratish uchun dizelgeneratorlarni xarid qilish
bo‘yicha**

TEXNIK TOPSHIRIQ

Toshkent-2024 yil.

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Bo'lim/qism	Nomi
	1-Bo'lim. Umumiy ma'lumotlar.
1.2-qism	Jamiyat tizimidagi "Hududgaz" gaz ta'minoti filiallariga qarashli gaz to'ldirish inshootlarida elektr ta'minotini uzluksiz ta'minlash.
1.3-qism	Dezelgeneratorlar 2024 yilda ishlab chiqarilgan yangi bo'lishi.
1.4-qism	Dezelgeneratorlar amaldagi me'yoriy hujjatlarga asosan zavod sharoitida ishlab chiqilgan bo'lishi.
1.5-qism	Dezelgeneratorlar 2024 yilda ishlab chiqaruvchi/yetkazib beruvchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan amaldagi normativ-texnik hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan bo'lishi.
	2-Bo'lim. Qo'llanish sohasi.
2.1-qism	Dezelgeneratorlar soz holatda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar bo'lganda foydalanilishini ta'minlash
	3-Bo'lim. Foydalanish shartlari.
3.1-qism	Dezelgeneratorlar ishlash muddati kamida 24 oy bo'lishi, ishlab chiqaruvchining aybi bilan ishlash muddati oxirigacha ishlamaganda dezeldeneratorlar bepul almashtirilishi yoki qo'shimcha pul to'lashiga doir kafolat shartlari ularni ishlab chiqaruvchi korxonalar bilan kelishish shart. Dezelgeneratorlarni sotib olayotganda ishlab chiqaruvchidan uskunadan foydalanish yo'riqnoma (qo'llanma)sini talab qilish va unda quyidagilar ko'rsatilgan bo'lishi kerak: quydagi talablar bo'lishi kerak: Maksimal kuchlanishi - 110 kVt; O'rtacha kuchlanish - 100 kVt; Chiqish kuchlanishi - V 180; Yoqilg'i sarfi - 20 l/soat; Yoqib o'chirish - elektron; Faza soni - 3 faza.
3.2-qism	Dezelgeneratorlar foydalanish muddati kamida 2 yil bo'lishi.
	4-Bo'lim. Topshirish va qabul qilish qoidalariga qo'yiladigan talablar.
4.1-qism	Dezelgeneratorlar topshirish va qabul qilish ishlari amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda amalga oshirish
	5-Bo'lim. Transportirovkaga qo'yiladigan talablar.
5.1-qism	Dezelgeneratorlarni transportirovka qilish ishlari amaldagi qoida va yo'riqnomalarga asosan tegishli avtotransport vositalarida tashish va 3 ish kunida o'rnatilgan tartibda topshirilishi ta'minlansin.
	6-Bo'lim. Saqlashga qo'yiladigan talablar
6.1-qism	Ishlab chiqaruvchi zavodning normativ-texnik hujjatlari va standartlariga asosan.
	7-Bo'lim. Kafolat doirasi va / yoki muddatiga qo'yiladigan talablar.
7.1-qism	Yetkazib beruvchi tashkilot zavodda ishlab chiqilgan sifatli dizeldeneratorini yetkazib berishi yoki zavodning mas'ul xodimi orqali quyidagilarga kafolat

	berishi kerak, jumladan, foydalanishga topshirilgan kunidan boshlab dezelgeneratorlar uchun 2 yil kafolat muddatini belgilash va foydalanish uchun kafolat muddati tasdiqlangan holda bo`lish shart.
	8-Bo'lim. Ekologik va sanitar talablar.
8.1-qism	Amaldagi ekologik va sanitar me'yorlari va talablariga asosan
	9-Bo'lim. Xavfsizlikga qo'yiladigan talablar.
9.1-qism	Amaldagi texnika va sanoat havfsizligi qoidalari hamda me'yoriy talablariga asosan
	10-Bo'lim. Yetkazib berish hududlari.
10.1-qism	Texnik shartning 3 bo'limining 3.1 qismiga asosan ko'rsatilgan dizelgeneratorlar quydagi hududlarga ishlab chiqaruvchi tomonidan 45 kalendar kunida yetkazib berilishi kerak: 100 kVt kuchlanishdagi uskunalar jami soni Jamiyat tomonidan taqdim etilgan xarid bo'yicha buyurtmada ko'rsatiladi.

Suyultirilgan gaz inshootlarini
ishlatish boshqarmasi boshlig'i



S. Karimov

Ijrochi: X. Raxmonov
Tel: 71 – 281 -16-85 (2-79)