

**TASDIQLAYMAN**  
**“Hududgazta’minot” AJ**  
**Boshqaruv raisi**  
**o‘rinbosari-bosh muhandis**



\_\_\_\_ T.J.Turdiyev

**18.05.2023 yil**

**“Hududgaz” gaz ta’minoti filiallari tasarrufidagi gaz to’ldirish inshootlariga  
suyultirilgan gazni to‘kib olish uchun yuqori bosimli slivnoy shlanglarni harid qilish  
bo‘yicha  
Texnik topshiriq**

## 1. Umumiy ma'lumot

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Nomi</b>                                                                                                                                                                            |
| <i>Gaz to'ldirish inshootlarida suyultirilgan gazni to'kib olish uchun yuqori bosimli slivnoy shlang.</i>                                                                                  |
| <b>1.2 Gaz to'kib olish shlangini harid qilish uchun asos va foydalanishdagi asosiy maqsad.</b>                                                                                            |
| <i>"Hududgaz" GTFlar tasarrufidagi gaz to'ldirish inshootlarida suyultirilgan gazni to'kib olish uchun yuqori bosimli slivnoy shlang.</i>                                                  |
| <b>1.3 Gaz to'kib olish shlangiga qo'yiladigan asosiy talablar</b>                                                                                                                         |
| <i>Harid qilinadigan shlang 2023 yilda ishlab chiqilgan bo'lishi, kayta ta'mirlangan bo'lmasligi va avvallari foydalanilmagan hamda iste'mol xususiyatlari tiklanmagan bo'lishi shart.</i> |
| <b>1.5. Ishlab chiqarish/tayyorlash uchun hujjatlar</b>                                                                                                                                    |
| <i>Ishlab chiqaruvchi va yetkazib beruvchi korxona tomonidan yuqori bosimli slivnoy shlanglarni amaldagi normativ hujjatlar talablariga muvofiq ishlab chiqarilishi lozim</i>              |

## 2. Qo'llanish sohasi

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Yuqori bosimli slivnoy shlanglar gaz to'ldirish inshootlarida suyultirilgan gazni to'kib olish uchun foydalaniladi.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3. Foydalanish shartlari

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Shlangdan umumiy foydalanish shartlari.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Ekspluatatsiya jaroyonida qo'llanilishi:</i><br>- Yuqori bosimli slivnoy shlang avtomashina va sig'imni ulash qismiga mos kelishi va texnik talablarga to'g'ri kelishi kerak;<br>- Yuqori bosimli slivnoy shlanglar amaldagi normativ xujjatlar GOST 6286-73, 25452-90 talablariga mos kelishi;<br>- Atrof muhit xarorati: - minus-30 – plus 60.                                                           |
| <b>3.2 Foydalanishda qo'shimcha va maxsus talablar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Kafolat muddati: shlang foydalanishga topshirilgan kundan boshlab kamida 1 yil. Kafolat majburiyati shlangni barcha qismlari va komponentlarini o'z ichiga olgan bo'lishi, eng yuqori sifat va xavfsizlik standartlari talablariga muvofiq buyurtmachi bilan kelishilgan holda buyurtmachining talabiga muvofiq shlangni almashtirish yoki nuqsonlarini belgilangan muddatlarda bartaraf etishi shart.</i> |

## 4. Texnik talablari.

| 4.1 Asosiy texnik talablar                                  |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Ish muhiti suyultirilgan uglevodorod gazi (propan - butan). |         |
| - Shlang uzunligi                                           | 10 metr |
| - Ishchi bosim                                              | 1.6 MPa |
| - Sinov bosimi                                              | 2.4 MPa |
| - Ichki diametri                                            | 38 mm   |
| - Shlangni ekpluatatsiya qilish muddati                     | 5 yil   |

**15. Soniga, komplektatsiyasiga, yetkazib berish joyiga va muddatiga (davriyligiga)  
qo'yiladigan talablar**

*Gaz to'ldirish inshootlarida suyultirilgan gazni to'kib olish uchun yuqori bosimli slivnoid shlanglarni yetkazib beriladi.*

*Shlanglarning to'liqligi ishlab chiqaruvchining texnik hujjatlarida ko'rsatilgan (barcha texnik hujjatlar yetkazib berish to'plamiga kiritilgan) bo'lishi lozim.*

*Yetkazib berish muddati – shartnoma shartlari bo'yicha to'lov amalga oshirilgandan keyin kamida 10 kalendar kuni.*

Suyultirilgan gaz ta'minoti ob'ektlaridan  
samarali foydalanish boshqarmasi boshlig'i



R.Mannanov

Ijrochi: S.Karimov